

Bad Zwischenahn, 08.10.2019

<b>Bieterinformation zur Ausschreibung lose Möblierung</b>
--

Projekt: Erweiterung Reha-Zentrum am Meer in Bad Zwischenahn  
Auftraggeber: Kurbetriebsgesellschaft Bad Zwischenahn mbH  
Unter den Eichen 18, 26160 Bad Zwischenahn

---

- Sollen die Mehrzweckstühle mit Armlehne ein Auflage auf der Armlehne erhalten?

**Antwort:**

Ja, bitte für die Mehrzweckstühle Armauflagen in Kunststoff, Farbton schwarz vorsehen.

---

- Sollen die Stühle wie im LV beschrieben mit Brandschutzgewebe und flammhemmendem Polsterschaum ausgestattet werden?

**Antwort:**

Nein, die Anforderungen unter dem Punkt „Normen und Vorschriften“ sollen als Option lieferbar sein. Die Stühle sollen mit Kunstlederbezug in B1-Qualität (Leitfabrikat Parotega NF) bezogen werden. Die Polsterung soll dem Standard des Herstellers entsprechen.